



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবেশ অধিদপ্তর  
ঢাকা গবেষণাগার কার্যালয়  
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, ঢাকা  
১২০৭  
www.doe.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০২.০০০০.১১১.৬৮.৫৬১.১৮.৮০৬

তারিখ- ১৩-১০-২০১৯

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট), হরতকিতলা, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

বিষয়: হরতকিতলা, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-এ অবস্থিত রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ (ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট) থেকে সংগৃহীত পরিবেষ্টক শব্দ নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল। (অনলাইনআবেদন তারিখ-২৮/০৫/২০১৯ ও ০৮/০৯/২০১৯ইং)

সংগৃহীত পরিবেষ্টক শব্দ নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল নিম্নরূপ:

Location	Date	Noise Level dBa	Remarks
East side & outside of boundary	০২-১০-১৯	60.0	Plant was running condition
North side & outside of boundary	০২-১০-১৯	58.2	
West side & outside of boundary	০২-১০-১৯	56.1	
South side & outside of boundary	০২-১০-১৯	No Space	
শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে মিশ্র এলাকার দিনের বেলা পরিবেষ্টক শব্দের মানমাত্রা (৬০ dba)			

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের শব্দের মান গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে আছে।

এস. এম. শরীফুর রহমান  
জুনিয়র কেমিস্ট

বনানী দাস  
সিনিয়র কেমিস্ট

সৈয়দ আহম্মদ কবীর  
সিনিয়র কেমিস্ট

মোহাম্মদ আসাদুল হক  
পরিচালক

