



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ঢাকা গবেষণাগার কার্যালয়
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
www.doe.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০২.০০০০.১১১.৬৮.৫৬১.১৮.১২৬৭

তারিখ- ১৫-১০-২০১৯

প্রাপক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ, হরতকীতলা, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

বিষয়: হরতকীতলা, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর -এ অবস্থিত রাইয়ান নীট কম্পোজিট লিঃ থেকে সংগৃহীত তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল।

সংগৃহীত তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল নিম্নরূপ:

Location	Date	Lab code	pH	DO mg/L	BOD mg/L	COD mg/L	TDS mg/L	Remarks
Inlet of ETP	১৪-০৯-১৯	V-03	10.33	0.0	200	884	9730	অনলাইন আবেদনের তারিখ- ২৮/০৫/২০১৯ ও ০৮/০৯/২০১৯
Outlet of ETP	১৪-০৯-১৯	V-02	7.51	6.6	10	22	501	
As per ECR'1997 Bangladesh Standard for Waste Water from Industrial Units, discharging to inland surface Water.			6-9	4.5-8.0	50	200	2100	

বি: দ্র: বিওডি ৫দিন/২০° সে:

- পরিশোধিত তরলবর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফলে সকল প্যারামিটার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা'১৯৯৭ অনুসারে গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে আছে।

এস. এম. শরীফুর রহমান
জুনিয়র কেমিস্ট

বনানী দাস
সিনিয়র কেমিস্ট

সৈয়দ আহম্মদ কবীর
সিনিয়র কেমিস্ট

মোহাম্মদ আসাদুল হক
পরিচালক

